



شاید برای شما هم اتفاق بیافتد



حادثه منجر به مصدومیت

در اثر سقوط از جایگاه کار

شرح حادثه:

فردی بعنوان سازنده و مجری ، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، عملیات اجرایی یک پروژه ساختمانی را از طریق واگذاری به پیمانکاران مختلف به انجام می رساند. در بخشی از کار ایشان عملیات سیم کشی و تاسیسات برق ساختمان فوق را طی توافق شفاهی به آقای نادری بصورت مقطعه کاری واگذار می نماید . نامبرده نیز در یکی از روزهای کاری بمنظور اجرای سیم کشی روشنایی نمای ساختمان مورد اشاره، با استقرار بر روی یک عدد تخته کار (به طول ۴متر و عرض ۲۵سانتیمتر وضخامت ۵سانتیمتر) موجود روی داربست منصوب در مقابل ساختمان، قصد عبورسیم های نمای حدفاصل طبقه اول و دوم را داشته که در این اثنا بواسطه خارج شدن یک طرف تخته کار زیر پای منصوب بر روی دستک داربست(اصطلاحاً در رفتن آن)، نامبرده از محل استقرارخود در ارتفاع حدود ۴/۵متری به کف پیاده رو روبروی ساختمان سقوط می نماید، که این موضوع منجر به مصدومیت و شکستگی پای ایشان می گردد.

نکات قابل توجه در خصوص این حادثه

- ۱) عدم تثبیت و مستحکم نمودن تخته های کار قرار داده شده بر روی داربست بعنوان جایگاه کار برخلاف ماده ۹۸ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی که بیان می دارد « جایگاه های کار باید به شیوه ای ساخته شوند که الوارهای تشکیل دهنده آنها، هنگام استفاده جابجا نشوند. »
- ۲) استفاده از دو نقطه تکیه گاهی برای تخته زیر پای طویل(چهارمتری) بر روی داربست برخلاف ماده ۹۷ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی که بیان می دارد « الوارهایی که جزء سکوی کار بشمار می آیند، باید حداقل با سه تکیه گاه نگهداری شوند، مگر آن که فاصله بین تکیه گاه ها و ضخامت الوارها به اندازه ای باشد که خطر شکم دادن بیش از حد و یا بلند شدن سر دیگر تخته در بین نباشد.»

تهیه کننده: اداره بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار