



شاید برای شما هم اتفاق بیافتد

حادثه برق گرفتگی

در فروشگاه مواد غذایی



شرح حادثه :

مالک یک فروشگاه پوشک در یک بازارچه تصمیم به تغییر فعالیت در بخش فروش مواد غذایی می نماید. لذا نامبرده بدین منظور با خرید چند دستگاه یخچال دست دوم و استقرار در محل مغازه خود فعالیت در این صنف را شروع می نماید. پس از گذشت حدود یکماه از شروع فعالیت، در ساعات اولیه کار آقای محمدی که بعنوان فروشنده در محل فوق مشغول بکار بوده، بمنظور قرار دادن مواد لبنی در داخل یخچال ویترینی موجود، اقدام به گرفتن دستگیره درب یخچال مورد اشاره می نماید که بواسطه برقدار بودن بدن فلزی یخچال ناشی از اتصال برق به بدن و جریان نشستی سیم های برق، کارگر مربوطه دچار برق گرفتگی شده که در نتیجه این حادثه ایشان فوت می نمایند.

نکات قابل توجه در خصوص این حادثه

- ۱) عدم ایجاد سیستم اتصال به زمین در محل بازارچه بمنظور جلوگیری از برق گرفتگی طبق ماده ۳۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها «پوشش ها و زره کابل های برق و لوله ها و بسته ها و متعلقات و همچنین حفاظتها و سایر قسمت های فلزی وسایل برق که مستقیماً تحت فشار برق نیستند برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی باید اتصال زمین موثری داشته باشند».
- ۲) وجود نقص فنی و مستهلك بودن تجهیزات و عدم اطمینان از عایق بندی قسمت های برق دار قبل از بکارگیری دستگاه الکتریکی طبق ماده ۵ آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها «قبل از بکارگیری کلیه تجهیزات الکتریکی باید از صحبت عایق بندی الکتریکی قسمت های برق دار آنها اطمینان حاصل شود».
- ۳) عدم اخذ پروانه کسب طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور که بیان می دارد «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.»
- ۴) عدم رعایت آیین نامه ها و مقررات ایمنی و حفاظت فنی توسط مسئول واحد صنفی طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور که بیان می دارد «افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاهای خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجرا کنند.»

تھیہ گفته: اداره تجزیه و تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار