



www.parsstock.ir - 150905192

شاید برای شما هم اتفاق بیافتد

حادثه منجر به مصدومیت

در اثر سقوط از ارتفاع



شرح حادثه:

کارفرمای کارگاه ساختمانی، اجرای عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و ستون طبقات کارگاه ساختمانی خود را بصورت قرارداد کتبی به پیمانکار مرتبط واگذار میکند و پیمانکار با استفاده از وسایل و ابزارکار و بکارگیری نیروی کار ماهر، کار محوله را شروع مینماید. در روز حادثه یکی از کارگران پیمانکار، بر روی جایگاه کار متشکل از لوله های داربست و تخته الوار بنایی، در ارتفاع ۲ متری از کف طبقه دوم، مستقر شده و مشغول کار آرماتور بندی میگردد، که ناگهان تخته الوار زیر پای وی شکسته و از ارتفاع مذکور به پایین و روی سقف طبقه اول سقوط و دچار مصدومیت شدید میگردد.

نکات قابل توجه در خصوص این حادثه

- ۱- عدم استفاده از قطعات چوبی مناسب در ساخت داربست، "طبق ماده ۵۸ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی" قطعات چوبی که در ساخت داربست ها بکار میروند بایستی از کیفیت مرغوبی برخوردار بوده و الیاف بلندی داشته باشد. همچنین عاری از هرگونه عیوب و بدون گره، پوسته، کرم خوردگی و پوسیدگی و نیز رنگ نشده باشد."
- ۲- عدم تامین جایگاه کار ایمن و عدم استفاده از وسایل و تجهیزات فردی، طبق ماده ۷۹ آیین نامه وسایل حفاظت فردی "برای انجام هرگونه عملیات کار در ارتفاع علاوه بر تامین جایگاه کار ایمن استفاده از وسایل و تجهیزات فردی کار در ارتفاع الزامی است"

تهیه کننده: اداره بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار